

Zgierz, dn. 15.10.2018 r.

L.dz. RE8/RM/CW/w.....³⁷⁹³...../2018

**Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
Jedlicza A, Jedlicza B, Grotnik,
Ustronia i Zgierza-Kontrewers „Linda”
ul. Podleśna 67
95-073 Jedlicze B**

Dotyczy: wyjaśnienia przyczyn zakłóceń w dostawie energii elektrycznej do odbiorców z miejscowości Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki i Ustronie.

W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące zakłóceń w dostawie energii elektrycznej do odbiorców z miejscowości Jedlicze A, Jedlicze B, Grotniki i Ustronie, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, że wszystkie wyżej wymienione miejscowości zasilane są z tej samej, rozległej linii napowietrznej 15kV, przebiegającej w przewarzającej części przez tereny zalesione, działki prywatne o utrudnionym dostępie do urządzeń elektroenergetycznych. W związku z występującymi coraz częściej ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi, kilka lat temu podjęte zostały działania mające na celu modernizację tej linii polegające na zastąpieniu linii napowietrznych na kablowe umieszczone w gruncie. Przygotowano 8 założeń na kablowanie praktycznie wszystkich linii napowietrznych 15kV przebiegających przez tereny leśne w kompleksie lasów Grotniki. Założenia te są w różnych fazach realizacji. Gdy otrzymamy zleczone dokumentacje projektowe z prawomocnymi pozwoleniami na budowę, niezwłocznie przystąpimy do realizacji tych inwestycji. Jednakże do czasu zaplanowanych modernizacji prowadzimy planową eksploatację urządzeń elektroenergetycznych w tym obszarze polegającą na oględzinach, przeglądach, montażu rozłączników sterowanych zdalnie i wycince gałęzi w pobliżu linii. W latach 2015-2017 na tej linii prowadzona była przez specjalistyczną firmę tzw. wycinka serwisowa.

Jednocześnie informujemy, że dostarczanie energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź odbywa się na podstawie zawartej umowy kompleksowej. Integralną część tej umowy stanowi załącznik: Regulamin wykonywania umów kompleksowych. Zgodnie z zapisami tego załącznika:

- (Rozdział 2 - § 4 ust. 2.6):
„W sieci zasilającej mogą występować, z przyczyn niezależnych od OSD, nieprzewidziane, krótkotrwałe zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej, wynikające z działania automatyki sieciowej i przetężeń ruchowych.”

W związku z powyższym należy stwierdzić, że:

- działanie automatyki sieciowej (SPZ) należy do normalnej klasy zjawisk w pracy publicznych sieci dystrybucyjnych. Zadaniem tych automatów jest skrócenie czasu przerwy dla Odbiorców poprzez

szybkie załączenie urządzeń pod napięcie, po ich awaryjnym wyłączeniu się. Często przyczyną krótkotrwałych, sekundowych przerw (SPZ-ów) w dostarczaniu energii elektrycznej do Odbiorców zasilanych z rozległych napowietrznych sieci rozdzielczych 15kV są zakłócenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi m.in. drzewa, migrujące ptactwo, działalność osób postronnych itp.

- przełączenia ruchowe – czyli wyłączenia i załączenia urządzeń elektroenergetycznych są wynikiem prawidłowej technologii usuwania awarii tj. wydzieleniem uszkodzonych elementów sieci oraz przełączeniami w sieci niezbędnymi dla przywrócenia jej normalnego układu pracy, po usunięciu uszkodzeń.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, działając jako dostawca energii elektrycznej nie jest w stanie zagwarantować bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Czynniki powodujące zakłócenia w sieciach energetycznych mają charakter losowy i nie można ich całkowicie wyeliminować.

Niezależnie od technicznych przyczyn niedogodności zasilania, za wszelkie skutki wynikłe z tego powodu w imieniu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź serdecznie przepraszamy.

Jesteśmy przekonani, że realizacja wszystkich planowanych prac modernizacyjnych przyniesie efekt w postaci dostaw energii elektrycznej dla odbiorców o lepszych parametrach i w niezakłócony sposób.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Zgierz Pabianice

Dyrektor
Oleg Ganziuk